MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere in Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M
Birou Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781
D.S.P.J. BACĂU

Nr. 23658 / 9.12.2024

Către,

S.C. Apa Serv Trotuş SRL

Str. Gării nr. 47, Comăneşti

În conformitate cu legislația în vigoare şi în baza contractului încheiat cu laboratorul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Bacău, s-a procedat la efectuarea de analize pentru monitorizarea operaţională a calităţii apei potabile atât din bazinul de acumulare apă cât și din rețea, precum şi monitorizarea de audit a calităţii apei potabile din rețea.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele Rapoartelor de Încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică Bacău.

Vă înaintăm alăturat Rapoartele de Încercare a probelor de apă recoltate în cursul lunii noiembrie 2024 (nr.1667, 1668/06.11.2024, nr. 1715, 1717/13.11.2024) cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Carmen Mihaela ARIM

	Nume, Prenume	Funcţia	Data	Semnătura
Avizat	Ec. Marilena Cîrjan	Director Executiv Adjunct Economic		
Avizat	Dr. Linda Voinea	Şef Departament Supraveghere în Sănătate Publică		
Elaborat	Dr. Nicoleta Bălăşoiu	Şef Compartiment E.F.R.M.		

Municipiul Bacău, str.Vasile Alecsandri nr. 45, cod 600011
Tel. 0234/512850, Fax: 0234/524875, mail: dspjbacau@aspjbacau.ro
www.ms.ro www.aspjbacau.ro

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ŞI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ŞI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1667 DATA: 06.11.2024

BENEFICIAR/ ADRESA: **SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă BAZINE/ COMANESTI
BAZINE LEORDA

PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE : **BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 23658 / 06.11.2024 /**

Data intrării probei în laborator: **06.11.2024** Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori şi fără modificări anormale	2,41
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,579 (0,579 + 0,000)

Lucrat: Responsabil analiza

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimica
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

PRISACARIU CARMEN
BIOLOG PRINCIPAL
BACTERIOLOGIE
Cod: 340132

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1668 DATA: 06.11.2024

BENEFICIAR/ ADRESA: **SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă — RETEA/ COMANESTI
SPITAL COMANESTI

PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE : **BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 23658 / 06.11.2024 /**

Data intrării probei în laborator: **06.11.2024** Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,58
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	7,82
Conductivitate electrică	µS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	345,5
Amoniu	mg NH_4^+/l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,011
Nitriti	mg NO_2^-/l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,010
Nitrati	mg NO_3^-/l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	0,84
Cloruri	mg Cl^-/l	SR ISO 9297:2001	max. 250	11,14
Indice de permanganat	mg O_2/l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	1,66
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,514 (0,514 + 0,000)
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	10,62
Aluminiu	microgram/l	Method 8326	max. 200	164
Fier	microgram/l	Method 8008	max. 200	70
Mangan	microgram/l	Method 8149	max. 50	37

Lucrat: Responsabil analiza

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
Clostridium perfringens	UFC/100 mL	SR EN ISO 14189:2017	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

FARMACIARIU CARMEN
BIOLOG PRINCIPAL
BACTERIOLOGIE
Cod: 340132

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 1717 DATA: 13.11.2024

BENEFICIAR/ ADRESA: **SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI**

TIPUL PROBEI: apă potabilă BAZINE/ COMANESTI
BAZINE LEORDA

PUNCT PRELEVARE:

PRELEVAT DE : **BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 24209 / 13.11.2024 /**

Data intrării probei în laborator: **13.11.2024** Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice: conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice: conform SR EN ISO 5667-3:2018;

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	5,46
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl_2/l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,361 (0,252 + 0,109)

Lucrat: Responsabil analiza

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform ORD. 7/2023	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat: Responsabil analiza

Aprobat,
Coordonator laborator

GIOLOG PRINCIPAL BACTERIOLOGIE Cod 340132

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.
Rezultatele se refera numai la proba analizata
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.