




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M
Colectivul Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781



Sigilat digital de:
Directia de Sanatate Publica Bacau
Inregistrat cu: Nr. lucrare 206/3336 din 14.07.2026 / Nr.
act (RU)3337 din 14.07.2026
Data: 14.07.2026 14:04:17 (GMT+03:00)

Către,

S.C. Apa Serv Trotuș SRL
Str. Gării nr. 47, Comănești



În conformitate cu legislația în vigoare și în baza contractului încheiat cu laboratorul Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău, s-a procedat la efectuarea de analize pentru monitorizarea operațională a calității apei potabile din rețeaua localității Comănești și din Bazine Leorda.

Referitor la valoarea crescută a parametrului Aluminiu din rețeaua orașului Comănești, veți avea în vedere măsurile impuse pentru scăderea la valoarea maximă admisă (200 µg / l) .

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele Rapoartelor de Încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică Bacău.

Vă înaintăm alăturat Rapoartele de Încercare (nr. 770/03.06.2026, nr. 829/11.06.2026, nr.834/11.06.2026) a probelor de apă analizate în cursul lunii iunie 2026, cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Carmen Mihaela ARIM

Semnat digital de:
Duca Liviu
Redactat
14.07.2026 11:23:03
(GMT+03:00)

Semnat digital de:
Arim Carmen-Mihaela
Aprobare
14.07.2026 14:03:54
(GMT+03:00)

Semnat digital de:
Voinea Linda-Ioana
Avizare
14.07.2026 13:49:39
(GMT+03:00)

Semnat digital de:
Balasoiu Nicoleta
Avizare
14.07.2026 12:53:57
(GMT+03:00)

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/26.05.2025
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 829 DATA: 11.06.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă BAZIN/ COMANESTI
PUNCT PRELEVARE: BAZINE LEORDA

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 11812 / 11.06.2026 /

Data intrării probei în laborator: 11.06.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	3,42
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,108 (0,108 + 0,000)

Lucrat de:

CIOBANU DANIELA
CHIMIST PRINCIPAL

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Stampa și semnătură a operatorului de date.

Aprobat,
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se referă numai la proba analizată

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.