

RAPORT DE INCERCARE NR. 1184 DATA: 05.08.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă  
PUNCT PRELEVARE: STATIE DE APA/ COMANESTI  
BAZINE LEORDA

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 206/6787 / 05.08.2026 /  
Data intrării probei în laborator: 05.08.2026 Durata efectuării încercării: 72h  
Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007  
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

| PARAMETRU ANALIZAT                  | Unitati de masura     | NORMA METODOLOGICA    | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024                    | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Turbiditate                         | UNT                   | SR EN ISO 7027-1:2016 | Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale | 3,21                        |
| Clor rezidual total (liber + legat) | mg Cl <sub>2</sub> /l | STAS 6364-78          | min. 0,1 / max. 0,5                                     | 0,283<br>(0,283 + 0,000)    |

Lucrat de:

Diaconu Mihaela  
Doctor Inginer Chimica  
Biolog Medicină Specialist  
Cod: 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

| PARAMETRU ANALIZAT | Unitati de masura | NORMA METODOLOGICA             | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024 | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Bacterii coliforme | UFC/100 mL        | SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017 | 0                                    | 0                           |
| Escherichia coli   | UFC/100 mL        | SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017  | 0                                    | 0                           |
| Enterococi         | UFC/100 mL        | SR EN ISO 7899-2:2002          | 0                                    | 0                           |

Lucrat de:

NECHITA CARMEN  
Subinginer I Laborator  
Chimie Sanitară

Aprobat,  
Coordonator laborator

DR. GHEORGHE AURELIAN  
Medic Pomer  
Medicină de laborator  
Cod: 75100

Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.  
Rezultatele se refera numai la proba analizata  
Buletinul de analiza nu poate fi reproduc fara aprobarea scrisa a laboratorului.

Semnat digital de:  
Duca Liviu  
Conform cu originalul  
22.09.2026 12:52:54  
(GMT+03:00)

RAPORT DE INCERCARE NR. 1185 DATA: 05.08.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă STATIE DE APA/ COMANESTI

PUNCT PRELEVARE: STATIA DE APA CIOBANUS

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 206/6787 / 05.08.2026 /

Data intrării probei în laborator: 05.08.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

#### ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

| PARAMETRU ANALIZAT                  | Unitati de masura                  | NORMA METODOLOGICA    | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024                    | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pH                                  | unitati pH                         | SR ISO 10523:2012     | 6,5 - 9,5                                               | 6,91                        |
| Turbiditate                         | UNT                                | SR EN ISO 7027-1:2016 | Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale | 4,34                        |
| Conductivitate electrică            | μS/cm                              | SR EN 27888/1997      | max. 2500                                               | 300,8                       |
| Amoniu                              | mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l | SR ISO 7150-1:2001    | max. 0,5                                                | 0,026                       |
| Nitriti                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l | SR ISO 26777:2006     | max. 0,1 / max. 0,5                                     | 0,007                       |
| Nitrati                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l | SR ISO 7890-3:2000    | max. 50                                                 | 1,37                        |
| Clor rezidual total (liber + legat) | mg Cl <sub>2</sub> /l              | STAS 6364-78          | min. 0,1 / max. 0,5                                     | 0,402<br>(0,302 + 0,100)    |
| Aluminiu                            | micrograme/l                       | Method 8326           | max. 200                                                | 239                         |
| Fier                                | micrograme/l                       | Method 8008           | max. 200                                                | 50                          |

Lucrat de:

CIOBANU DANIELA  
CHIMIST PRINCIPAL

Diaconu Mihaela  
Doctor Inginerie Chimică  
Biolog Medicină Specialist  
Cod: 340149

NECHITA CARMEN  
Subinginer în Laborator  
Chimie Sanitară

#### ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

| PARAMETRU ANALIZAT             | Unitati de masura | NORMA METODOLOGICA             | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024 | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Numar de colonii la 22°C       | UFC/mL            | SR EN ISO 6222 :2004           | Nici o modificare anormala           | 0                           |
| Numar de colonii la 37°C       | UFC/mL            | SR EN ISO 6222:2004            | Nici o modificare anormala           | 0                           |
| Bacterii coliforme             | UFC/100 mL        | SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017 | 0                                    | 0                           |
| <i>Escherichia coli</i>        | UFC/100 mL        | SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017  | 0                                    | 0                           |
| Enterococi                     | UFC/100 mL        | SR EN ISO 7899-2:2002          | 0                                    | 0                           |
| <i>Clostridium perfringens</i> | UFC/100 mL        | SR EN ISO 14189:2017           | 0                                    | 0                           |

Lucrat de:

Aprobat,  
Coordonator laborator

Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE NR. 1282 DATA: 19.08.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă  
PUNCT PRELEVARE: RETEA/ COMANESTI  
RETEA: SPITAL COMANESTI

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 206/9096 / 19.08.2026 /  
Data intrării probei în laborator: 19.08.2026 Durata efectuării încercării: 72h  
Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007  
Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

| PARAMETRU ANALIZAT                  | Unitati de masura                  | NORMA METODOLOGICA    | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024                    | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| pH                                  | unitati pH                         | SR ISO 10523:2012     | 6,5 - 9,5                                               | 8,68                        |
| Turbiditate                         | UNT                                | SR EN ISO 7027-1:2016 | Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale | 2,85                        |
| Conductivitate electrică            | μS/cm                              | SR EN 27888/1997      | max. 2500                                               | 303,2                       |
| Amoniu                              | mg NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l | SR ISO 7150-1:2001    | max. 0,5                                                | 0,015                       |
| Nitriti                             | mg NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l | SR ISO 26777:2006     | max. 0,1 / max. 0,5                                     | 0,007                       |
| Nitrati                             | mg NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l | SR ISO 7890-3:2000    | max. 50                                                 | 1,43                        |
| Clor rezidual total (liber + legat) | mg Cl <sub>2</sub> /l              | STAS 6364-78          | min. 0,1 / max. 0,5                                     | 0,210<br>(0,210 + 0,000)    |
| Aluminiu                            | micrograme/l                       | Method 8326           | max. 200                                                | 148                         |
| Fier                                | micrograme/l                       | Method 8008           | max. 200                                                | 30                          |

Lucrat de: NECHITA CARMEN  
Subinginer Laborator  
Chimie Sanitară  
Diacovici Mihaela  
Doctor Inginerie Chimică  
Biolog Medical Specialist  
Cod 40149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

| PARAMETRU ANALIZAT       | Unitati de masura | NORMA METODOLOGICA             | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024 | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Numar de colonii la 22°C | UFC/mL            | SR EN ISO 6222 :2004           | Nici o modificare anormala           | 0                           |
| Numar de colonii la 37°C | UFC/mL            | SR EN ISO 6222:2004            | Nici o modificare anormala           | 0                           |
| Bacterii coliforme       | UFC/100 mL        | SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017 | 0                                    | 0                           |
| Escherichia coli         | UFC/100 mL        | SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017  | 0                                    | 0                           |
| Enterococi               | UFC/100 mL        | SR EN ISO 7899-2:2002          | 0                                    | 0                           |
| Clostridium perfringens  | UFC/100 mL        | SR EN ISO 14189:2017           | 0                                    | 0                           |

Lucrat de:  
Aprobat,  
Coordonator laborator  
DR. MURTEANU OLIVIA  
MEDIC PRIMAR  
SECTIA DE LABORATOR  
COD 40149

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.  
Rezultatele se refera numai la proba analizata  
Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

RAPORT DE INCERCARE

NR. 1294

DATA:

20.08.2026

BENEFICIAR/ ADRESA:

SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

RETEA/ COMANESTI

PUNCT PRELEVARE:

RETEA: SEDIUL ADMINISTRATIV - GRUP SANITAR

PRELEVAT DE :

DSPJ BACAU / AUDIT / PV / 94 / 19.08.2026 /

Data intrării probei în laborator:

20.08.2026

Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

| PARAMETRU ANALIZAT                  | Unitati de masura     | NORMA METODOLOGICA    | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024                    | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Turbiditate                         | UNT                   | SR EN ISO 7027-1:2016 | Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale | 4,12                        |
| Nitrati                             | mg NO <sub>3</sub> /l | SR ISO 7890-3:2000    | max. 50                                                 | 1,72                        |
| Clor rezidual total (liber + legat) | mg Cl <sub>2</sub> /l | STAS 6364-78          | min. 0,1 / max. 0,5                                     | 0,165<br>(0,165 + 0,000)    |

Lucrat de:

Diaconu Mihaela  
Doctor Inginerie Chimică  
Biolog Medical Specialist  
Cod 340149

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

| PARAMETRU ANALIZAT | Unitati de masura | NORMA METODOLOGICA            | VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024 | VALORI ALE PROBEI ANALIZATE |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Escherichia coli   | UFC/100 mL        | SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017 | 0                                    | 0                           |
| Enterococi         | UFC/100 mL        | SR EN ISO 7899-2:2002         | 0                                    | 0                           |

Lucrat de:

Aprobat,  
Coordonator laborator

DR. S. ONTEANU ALINA  
MEDIC PRIMAR  
LABORATOR DE MICROBIOLOGIE  
COD 000070

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.